

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+570,78 – 2+400,00 w m. Konarzyce, ul. Młynarska”

Numer sprawy: ZDP-4.252.P-5.428.2019

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży udziela następującej odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.05.2019r,

Zapytanie nr 1)

Na rysunku nr 2.2 (Projekt zagospodarowania terenu) w km 2+288 – 2+296,5 po obu stronach drogi znajduje się pobocze kruszywowe, natomiast w SOR w tym samym kilometrze po str. P jest zaznaczony chodnik (po jednej stronie przy przejściu dla pieszych). Proszę o ujednolicenie zakresu i naniesienia poprawek do przedmiaru

Odpowiedź na zapytanie - Zamawiający informuje, że chodnik po str. P należy wykonać jak w SOR. Przedmiar uwzględnia powyższe roboty.

Zapytanie nr 2)

W km 2+040 – 2+400 po obu stronach drogi znajduje się dren. W opisie technicznym oraz na przekrojach normalnych jest określona średnica drenu jako min. 120mm, natomiast w SST D-03.03.01 jest określona średnica drenu jako min. 160mm. Proszę o ujednolicenie stanowiska.

Odpowiedź na zapytanie – Zamawiający informuje, że należy zastosować dreny o średnicy 160mm zgodnie z ST.

Zapytanie nr 3)

Proszę o określenie wysokości drenażu wykonanego z geowłókniny oraz żwiru sortowanego 8/16mm. W przedmiarze poz. 30 d.3.2 jest on określony jako sączki poprzeczne i podłużne na długości 720,0mb, natomiast na przekroju normalnym jego wysokość jest określona jako zmienna. Prosimy o uszczegółowienie tej kwestii, gdyż jest to niezbędne do wyliczenia odpowiedniej kwoty na drenaż.

Odpowiedź na zapytanie - Zamawiający informuje, że głębokość spodu drenów podłużnych zostały określone na profilu podłużnym. Góra drenów podłużnych bezpośrednio pod warstwą humusu.