



PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Białystok  
Rejon Energetyczny Łomża  
Wydział Majątku Sieciowego  
18-400 Łomża, AL. Legionów 157  
tel.: (85) 676 62 64, fax: (85) 676 62 09

<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b> w Łomży	
Data wpływu	2013-10-16
Znak sprawy	2296/13
Załatwiający sprawę	ST

*proszę o przekazanie dla Projektanta*  
Łomża 14.10.2013 r.

RM2/RK/6332/2013

**Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży**  
ul. Polygonowa 30  
18-400 Łomża

W odpowiedzi na pismo ZDP-1.414.807/A 2013 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Łomża wyraża zgodę na przebudowę słupa linii niskiego napięcia w miejscowości Budy Mikołajka na niżej określonych warunkach:

1. Istniejący słup napowietrznej linii niskiego napięcia nr 1/RN-10 przebudować na stanowisko na żerdzi wirowanej skoordynowane z projektowanym zagospodarowaniem terenu – modernizacją drogi powiatowej nr 1915B.
2. W przypadku konieczności wydłużenia istn. przyłączy napowietrznych należy je wykonać z zastosowaniem przewodu typu AsXSn o przekroju 25 mm<sup>2</sup>.
3. Opracować projekt techniczny, który podlega uzgodnieniu w RE Łomża.
4. Terminy wyłączeń czynnych urządzeń spod napięcia uzgodnić z odpowiednim wyprzedzeniem z Centrum Dyspozytorskim Łomża.
5. Powyższe należy wykonać własnym kosztem i staraniem poprzez uprawnionego wykonawcę robót elektroenergetycznych.
6. Wykonane prace zgłosić do odbioru końcowego załączając powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przebudowanego słupa.
7. Materiały z demontażu – niewykorzystane podczas przebudowy – zdać do magazynu RE-Łomża.
8. Okres ważności niniejszych warunków ustalamy na dwa lata od daty ich wydania.

Istniejące urządzenia elektroenergetyczne znajdują się na majątku PGE Dystrybucja S.A i ich stan majątkowy po przebudowie nie ulegnie zmianie. W związku z tym nakłady poniesione na przebudowę nie mogą być przedmiotem sprzedaży, przekazania itp. powodujących wzrost wartości majątku.

Z poważaniem

**PGE Dystrybucja S.A.**  
Oddział Białystok  
Rejon Energetyczny Łomża

Dyrektor  
Andrzej Borkowski