

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B wraz z obiektem mostowym z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Numer sprawy: ZDP-4.252.P-9. 667.2019

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży udziela następującej odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.07.2019r,

Zapytanie nr 1) Opis techniczny branża mostowa spis zawartości część rysunkowa wskazuje m.in. na załącznik rysunki katalogowe. Prosimy o załączenie w/w rysunków katalogowych.

Odpowiedź na zapytanie – Zamawiający informuje, że rysunki katalogowe zostaną załączone do ogłoszenia o przetargu na stronie <http://www.powiatlomzynski.pl/bip/>.

Zapytanie nr 2) Proszę o potwierdzenie, że załączony kosztorys ofertowy Dobrzyjałowo 1,4 km drogowy należy ująć przy wycenie część II, natomiast pozostałe kosztorysy mostowy, telekomunikacyjny, elektroenergetyczny, sanitarny, wodociągowy, drogowy 1 km w części I.

Odpowiedź na zapytanie – Zamawiający informuje, że załączony kosztorys ofertowy Dobrzyjałowo 1,4 km drogowy należy ująć przy wycenie część II, natomiast pozostałe kosztorysy mostowy, telekomunikacyjny, elektroenergetyczny, sanitarny, wodociągowy, drogowy 1 km w części I.

Zapytanie nr 3) Branża mostowa w kosztorysie jest wskazanie m.in. na pozycje M.13.04.02 Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu. Brak załączonej SST M.13.04.02. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na zapytanie – Zamawiający informuje, że SST M.13.04.02. zostanie załączone do ogłoszenia o przetargu na stronie <http://www.powiatlomzynski.pl/bip/>.

Zapytanie nr 4) Branża mostowa w kosztorysie jest wskazanie m.in. na pozycje M.19.01.03 Barieroporcze na obiektach mostowych. Brak załączonej SST M.19.01.03. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na zapytanie – Zamawiający informuje, że SST M.19.01.03. znajduje się na stronie 91-92.

Zapytanie nr 5) Prosimy o zamieszczenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych branża drogowa.

Odpowiedź na zapytanie – Zamawiający informuje, że SST branża drogowa jest dostępna na stronie <http://www.powiatlomzynski.pl/bip/>.

Zapytanie nr 6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje, iż zawiera w tomie IV między innymi: Przedmiar Robót. Prosimy o załączenie przedmiarów branży mostowej i pozostałych branż.

Odpowiedź na zapytanie – Zamawiający informuje, że przedmiary robót zostały załączone do ogłoszenia o przetargu na stronie <http://www.powiatlomzynski.pl/bip/>.

Zapytanie nr 7) Opis techniczny projektu wykonawczego branża mostowa wskazuje m.in. na Opinię geotechniczną wykonaną przez OLCZAK GEOL ul. Krucza 61, 05-079 Budziska. Prosimy o załączenie w/w opinii geotechnicznej.

Odpowiedź na zapytanie – Zamawiający informuje, że opinia geotechniczna została załączona do ogłoszenia o przetargu na stronie <http://www.powiatlomzynski.pl/bip/>.

Zapytanie nr 8) Projekt wykonawczy wskazuje m.in. na opis stanu istniejącego, gdzie jest wskazane na dźwigary stalowe. Proszę o informację, w której pozycji kosztorysowej należy wycenić rozbiórkę dźwigarów stalowych.

Odpowiedź na zapytanie – Zamawiający informuje, że rozbiórka dźwigarów stalowych poz. 14 przedmiaru „rozebranie dźwigarów głównych lub belek poprzecznych stalowych mostów drewnianych” powinna być ujęta w poz. 5 kosztorysu ofertowego. Pozycja 5 kosztorysu ofertowego odnosi się do:

- rozbiórki elementów drewnianych wraz z transportem w ilości – 13,23m³,
- rozbiórki dźwigarów głównych stalowych wraz z transportem w ilości – 3,4m³,
- rozbiórki elementów żelbetowych wraz z transportem w ilości – 64,5m³.

Zapytanie nr 9) Rysunek ogólny mostu wskazuje m.in. na kołki wbite w sposób ciągły. Proszę o podanie średnicy wbijanych kołków.

Odpowiedź na zapytanie – Zamawiający informuje, że kołki wbijane w sposób ciągły powinny być tożsame z kołkami użytymi do wykonania opaski z kieszek faszynowych tj. o średnicy 6,8 cm.