

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: „Remont dróg powiatowych nr 1954B, 1909B, 1834B z podziałem na poszczególne części”

Numer sprawy: ZDP-4.252.P-9.1039.2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży udziela następujących odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.08.2020r,

ZAPYTANIE 1. Prosimy o przeanalizowanie przyjętej technologii na zadaniu "Remont drogi powiatowej nr 1834B Konopki Chude – Borawskie, odcinek od skrzyżowania z drogą do m. Chrostowo do końca trasy, ponieważ istniejącej odkształcenia nawierzchni brukowcowej wskazują na występowanie niestabilnego podłoża.

ODP: Inwestor zamieszcza na stronie <http://powiatlomzynski.pl/bip/> uzupełniony przedmiar robót uwzględniający wykonanie podbudowy pomocniczej na odcinku w km 0+690 – 0+990.

ZAPYTANIE 2. Prosimy o potwierdzenie, że do zabezpieczenia złączy podłużnych i poprzecznych warstw bitumicznych nie można używać emulsji asfaltowych.

ODP: Do zabezpieczenia złączy podłużnych i poprzecznych warstw bitumicznych należy używać taśm bitumicznych.